

353600, ст. Староминская,
ул. Пушкина, 35
(место составления акта)

«28» апреля 2021 г.

(дата составления акта)
«12» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 42

По адресу / адресам: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца. Староминская, ул. Железнодорожная 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Староминского района Скоропад В.С. № 42 от «5» апреля 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 имени П.И. Петренко муниципального образования Староминский район (ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ № 9)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

28.04.21.

с «11» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «01» рабочих дней, «01» часов «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Староминского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«05» апреля 20 г. Директор МБОУ СОШ № 9 МО Староминский район Овдиенко Светлана Григорьевна

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Староминского района по пожарному надзору Инспектор отдела НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Семеняко Дмитрий Владимирович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ № 9 МО Староминский район Овдиенко Светлана Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности расположенной в помещениях здания школы.	(В нарушения п. 54 Постановления правительства ППР № 1479 от 16.09.2021г.)	Директор МБОУ СОШ № 9 МО Староминский район Овдиенко Светлана Григорьевна
2	В здании школы на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	(В нарушение п 4.3.12 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ")	Директор МБОУ СОШ № 9 МО Староминский район Овдиенко Светлана Григорьевна
3	Помещение архива не отделено противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Отсутствует в проеме противопожарная дверь.	(В нарушение ст. 6 "Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пу. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013 п.7.4 СНиП 21-01-97	Директор МБОУ СОШ № 9 МО Староминский район Овдиенко Светлана Григорьевна

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с

■ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** -----

■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** -----

■ **нарушений не выявлено:** -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 42/ 1 / 28 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.04.2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 30.07.2021 г.,

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Проверочный лист в соответствии с формой утвержденной приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 составленный при проведении проверки.

Подписи лиц проводивших проверку:



Семеняко Дмитрий Владимирович – Инспектор отдела НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СОШ № 9 МО Староминский район Овдиенко Светлана Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* В соответствии со статьей 16, п.12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года, № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора) или суд, в письменной форме возражения в отношении акта проверки или отдельных положений.

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №